


**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека**
Северский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город
Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, д. 56/1//61/1
Телефон, факс: 8 (861) 267-34-02; 267-33-98.
E-mail: gorses@mail.kuban.ru
Место проведения испытаний:
Краснодарский край
ст. Северская, ул. Ильская, 7А
телефон, факс 8(861-66)-2-14-43
г. Крымск, ул. Комарова, 97
г. Абинск, ул. Мира, 1

Аттестат аккредитации:
№ РОСС RU.0001.512230

Утверждаю:
Вр.и.о. Руководитель ИЛЦ


Подпись
09.08.2022



ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 7341 от 9 августа 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Администрация Новодмитриевского сельского поселения
2. Юридический адрес: Краснодарский край, Северский район, ст. Новодмитриевская, ул. Красная, 67
Фактический адрес: Краснодарский край, Северский район, ст. Новодмитриевская, ул. Красная, 67
3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая
4. Место отбора: Администрация Новодмитриевского сельского поселения, Скважина № 30184 (школа)
5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 03.08.2022 13:10
Ф.И.О., должность: Аединова Э. Я., помощник врача по общей гигиене
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 03.08.2022 16:10
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".
6. Дополнительные сведения: Протокол (акт) отбора № 2020 от 03.08.2022
Цель исследований, основание: Договор, заявление № 628/1-з
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
8. Код образца (пробы): 22.7341

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Фотометр Фотоэлектрический КФК-3	5170536	С-ТТ /19-08-2021/87986475 от 19.08.2021	18.08.2023

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 03.08.2022 16:40 Регистрационный номер пробы в журнале 7341 дата начала испытаний 03.08.2022 16:40 дата выдачи результата 05.08.2022 16:08					
1	Жесткость	мг-экв/дм ³	8,5±1,3	не более 7	ГОСТ 31954-2012
2	Марганец	мг/л	0,18±0,03	не более 0,1	ГОСТ 4974-2014
3	Железо	мг/л	более 2	не более 0,3	ГОСТ 4011-72

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Дворовкина О. А., эколог

Конец протокола

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека**
Северский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город
Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, д. 56/1//61/1
Телефон, факс: 8 (861) 267-34-02; 267-33-98.
E-mail: gorses@mail.kuban.ru
Место проведения испытаний:
Краснодарский край
ст. Северская, ул. Ильская, 7А
телефон, факс 8(861-66)-2-14-43
г. Крымск, ул. Комарова, 97
г. Абинск, ул. Мира, 1

Аттестат аккредитации:
№ РОСС RU.0001.512230

Утверждаю:
Вр.и.о. Руководитель ИЛЦ


Подпись



09.08.2022

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 7342 от 9 августа 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Администрация Новодмитриевского сельского поселения
2. Юридический адрес: Краснодарский край, Северский район, ст. Новодмитриевская, ул. Красная, 67
Фактический адрес: Краснодарский край, Северский район, ст. Новодмитриевская, ул. Красная, 67
3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая
4. Место отбора: Администрация Новодмитриевского сельского поселения, Скважина № 30376 (Евпихова)
5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 03.08.2022 13:10
Ф.И.О., должность: Аединова Э. Я., помощник врача по общей гигиене
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 03.08.2022 16:10
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".
6. Дополнительные сведения: Протокол (акт) отбора № 2020 от 03.08.2022
Цель исследований, основание: Договор, заявление № 628/1-з
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
8. Код образца (пробы): 22.7342

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Фотометр Фотоэлектрический КФК-3	5170536	С-ТТ /19-08-2021/87986475 от 19.08.2021	18.08.2023

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 03.08.2022 16:40 Регистрационный номер пробы в журнале 7342 дата начала испытаний 03.08.2022 16:40 дата выдачи результата 05.08.2022 16:09					
1	Жесткость	мг-экв/дм ³	9,2±1,4	не более 7	ГОСТ 31954-2012
2	Марганец	мг/л	0,09±0,01	не более 0,1	ГОСТ 4974-2014
3	Железо	мг/л	0,23±0,04	не более 0,3	ГОСТ 4011-72

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Дворовкина О. А., эколог

Конец протокола

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
Северский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город
Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, д. 56/1//61/1
Телефон, факс: 8 (861) 267-34-02; 267-33-98.
E-mail: gorses@mail.kuban.ru
Место проведения испытаний:
Краснодарский край
ст. Северская, ул. Ильская, 7А
телефон, факс 8(861-66)-2-14-43
г. Крымск, ул. Комарова, 97
г. Абинск, ул. Мира, 1

Аттестат аккредитации:
№ РОСС RU.0001.512230

Утверждаю:
Вр.и.о. Руководитель ИЛЦ


Подпись

Магальянов А.В.
ФИО

09.08.2022

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 7343 от 9 августа 2022 г.**



1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Администрация Новодмитриевского сельского поселения
2. Юридический адрес: Краснодарский край, Северский район, ст. Новодмитриевская, ул. Красная, 67
Фактический адрес: Краснодарский край, Северский район, ст. Новодмитриевская, ул. Красная, 67
3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая
4. Место отбора: Администрация Новодмитриевского сельского поселения, Скважина № 3520 Оазис
5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 03.08.2022 13:10
Ф.И.О., должность: Аединова Э. Я., помощник врача по общей гигиене
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 03.08.2022 16:10
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".
6. Дополнительные сведения: Протокол (акт) отбора № 2020 от 03.08.2022
Цель исследований, основание: Договор, заявление № 628/1-з
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
8. Код образца (пробы): 22.7343

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Фотометр Фотоэлектрический КФК-3	5170536	С-ТТ /19-08-2021/87986475 от 19.08.2021	18.08.2023

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 03.08.2022 16:40 Регистрационный номер пробы в журнале 7343 дата начала испытаний 03.08.2022 16:40 дата выдачи результата 05.08.2022 16:10					
1	Жесткость	мг-экв/дм ³	2,9±0,4	не более 7	ГОСТ 31954-2012
2	Марганец	мг/л	0,06±0,01	не более 0,1	ГОСТ 4974-2014
3	Железо	мг/л	менее 0,1	не более 0,3	ГОСТ 4011-72

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Дворовкина О. А., эколог

Конец протокола

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
Северский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город
Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, д. 56/1//61/1
Телефон, факс: 8 (861) 267-34-02; 267-33-98.
E-mail: gorses@mail.kuban.ru
Место проведения испытаний:
Краснодарский край
ст. Северская, ул. Ильская, 7А
телефон, факс 8(861-66)-2-14-43
г. Крымск, ул. Комарова, 97
г. Абинск, ул. Мира, 1

Аттестат аккредитации:
№ РОСС RU.0001.512230

Утверждаю:
Вр.и.о. Руководитель ИЛЦ


Подпись

Магальянов А.В.
ФИО

09.08.2022

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 7344 от 9 августа 2022 г.**



1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Администрация Новодмитриевского сельского поселения

2. Юридический адрес: Краснодарский край, Северский район, ст. Новодмитриевская, ул. Красная, 67
Фактический адрес: Краснодарский край, Северский район, ст. Новодмитриевская, ул. Красная, 67

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Место отбора: Администрация Новодмитриевского сельского поселения, Скважина № 7329 КООП

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 03.08.2022 13:10

Ф.И.О., должность: Аединова Э. Я., помощник врача по общей гигиене

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 03.08.2022 16:10

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".

6. Дополнительные сведения: Протокол (акт) отбора № 2020 от 03.08.2022
Цель исследований, основание: Договор, заявление № 628/1-з

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 22.7344

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Фотометр Фотоэлектрический КФК-3	5170536	С-ТТ /19-08-2021/87986475 от 19.08.2021	18.08.2023

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека**
Северский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город
Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, д. 56/1//61/1
Телефон, факс: 8 (861) 267-34-02; 267-33-98.
E-mail: gorses@mail.kuban.ru
Место проведения испытаний:
Краснодарский край
ст. Северская, ул. Ильская, 7А
телефон, факс 8(861-66)-2-14-43
г. Крымск, ул. Комарова, 97
г. Абинск, ул. Мира, 1

Аттестат аккредитации:
№ РОСС RU.0001.512230

Утверждаю:
Вр.и.о. Руководитель ИЛЦ



Подпись

09.08.2022

Магалинов А.В.



ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 7345 от 9 августа 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Администрация Новодмитриевского сельского поселения

2. Юридический адрес: Краснодарский край, Северский район, ст. Новодмитриевская, ул. Красная, 67
Фактический адрес: Краснодарский край, Северский район, ст. Новодмитриевская, ул. Красная, 67

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Место отбора: Администрация Новодмитриевского сельского поселения, Скважина № 30048 СТФ (Горького)

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 03.08.2022 13:10

Ф.И.О., должность: Аединова Э. Я., помощник врача по общей гигиене

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 03.08.2022 16:10

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".

6. Дополнительные сведения: Протокол (акт) отбора № 2020 от 03.08.2022
Цель исследований, основание: Договор, заявление № 628/1-з

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 22.7345

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Фотометр Фотоэлектрический КФК-3	5170536	С-ТТ /19-08-2021/87986475 от 19.08.2021	18.08.2023

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 03.08.2022 16:40					
Регистрационный номер пробы в журнале 7345					
дата начала испытаний 03.08.2022 16:40 дата выдачи результата 05.08.2022 16:12					
1	Жесткость	мг-экв/дм3	7,2±1,1	не более 7	ГОСТ 31954-2012
2	Марганец	мг/л	0,17±0,03	не более 0,1	ГОСТ 4974-2014
3	Железо	мг/л	более 2	не более 0,3	ГОСТ 4011-72

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Дворовкина О. А., эколог

Конец протокола

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 03.08.2022 16:40 Регистрационный номер пробы в журнале 7340 дата начала испытаний 03.08.2022 16:40 дата выдачи результата 05.08.2022 16:08					
1	Жесткость	мг-экв/дм3	6,5±1,0	не более 7	ГОСТ 31954-2012
2	Марганец	мг/л	0,16±0,02	не более 0,1	ГОСТ 4974-2014
3	Железо	мг/л	0,62±0,12	не более 0,3	ГОСТ 4011-72

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Дворовкина О. А., эколог

Конец протокола

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
Северский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город
Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, д. 56/1//61/1
Телефон, факс: 8 (861) 267-34-02; 267-33-98.
E-mail: gorges@mail.kuban.ru
Место проведения испытаний:
Краснодарский край
ст. Северская, ул. Ильская, 7А
телефон, факс 8(861-66)-2-14-43
г. Крымск, ул. Комарова, 97
г. Абинск, ул. Мира, 1

Аттестат аккредитации:
№ РОСС RU.0001.512230

Утверждаю:
Вр.и.о. Руководитель ИЛЦ


Подпись

Магальянов А.В.
Ф.И.О.

09.08.2022

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 7346 от 9 августа 2022 г.**



1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Администрация Новодмитриевского сельского поселения
2. Юридический адрес: Краснодарский край, Северский район, ст. Новодмитриевская, ул. Красная, 67
Фактический адрес: Краснодарский край, Северский район, ст. Новодмитриевская, ул. Красная, 67
3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая
4. Место отбора: Администрация Новодмитриевского сельского поселения, Скважина № 14 (водозабор)
5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 03.08.2022 13:10
Ф.И.О., должность: Аединова Э. Я., помощник врача по общей гигиене
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 03.08.2022 16:10
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".
6. Дополнительные сведения: Протокол (акт) отбора № 2020 от 03.08.2022
Цель исследований, основание: Договор, заявление № 628/1-з
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
8. Код образца (пробы): 22.7346

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Фотометр Фотоэлектрический КФК-3	5170536	С-ТТ /19-08-2021/87986475 от 19.08.2021	18.08.2023

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека**
Северский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город
Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, д. 56/1//61/1
Телефон, факс: 8 (861) 267-34-02; 267-33-98.
E-mail: gorses@mail.kuban.ru
Место проведения испытаний:
Краснодарский край
ст. Северская, ул. Ильская, 7А
телефон, факс 8(861-66)-2-14-43
г. Крымск, ул. Комарова, 97
г. Абинск, ул. Мира, 1

Аттестат аккредитации:
№ РОСС RU.0001.512230

Утверждаю:
Вр.и.о. Руководитель ИЛЦ



Подпись

Магальянов А.В.

09.08.2022

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 7347 от 9 августа 2022 г.



1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Администрация Новодмитриевского сельского поселения

2. Юридический адрес: Краснодарский край, Северский район, ст. Новодмитриевская, ул. Красная, 67
Фактический адрес: Краснодарский край, Северский район, ст. Новодмитриевская, ул. Красная, 67

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Место отбора: Администрация Новодмитриевского сельского поселения, Скважина № 15 (водозабор)

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 03.08.2022 13:10

Ф.И.О., должность: Аединова Э. Я., помощник врача по общей гигиене

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 03.08.2022 16:10

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".

6. Дополнительные сведения: Протокол (акт) отбора № 2020 от 03.08.2022
Цель исследований, основание: Договор, заявление № 628/1-з

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 22.7347

9. Средства измерений:


№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Фотометр Фотозлектрический КФК-3	5170536	С-ТТ /19-08-2021/87986475 от 19.08.2021	18.08.2023

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 03.08.2022 16:40 Регистрационный номер пробы в журнале 7347 дата начала испытаний 03.08.2022 16:40 дата выдачи результата 05.08.2022 16:13					
1	Жесткость	мг-экв/дм3	8,0±1,2	не более 7	ГОСТ 31954-2012
2	Марганец	мг/л	0,13±0,02	не более 0,1	ГОСТ 4974-2014
3	Железо	мг/л	0,42±0,09	не более 0,3	ГОСТ 4011-72

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Дворовкина О. А., эколог

Конец протокола