



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Северский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город
Краснодар, ул. Гоголя/Рашилевская, д. 56/1/61/1
Телефон, факс: 8 (861) 267-34-02; 267-33-98.
E-mail: gorses@mail.kuban.ru
Место проведения испытаний:
Краснодарский край
ст. Северская, ул. Ильская, 7А
телефон, факс 8(861-66)-2-14-43
г. Крымск, ул. Комарова, 97
г. Абинск, ул. Мира, 1

Аттестат аккредитации:
№ РОСС RU.0001.512230

Утверждаю:
Вр.и.о. Руководитель ИЛЦ


Подпись



03.04.2023

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 2751 от 03.04.2023

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ТО Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Северском, Абинском, Крымском районах
2. Юридический адрес: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашилевская, 100
Фактический адрес: Краснодарский край, Северский район, ст. Северская, ул. Ильская, 7 а
3. Наименование образца (пробы): вода питьевая
4. Место отбора: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НОВОДМИТРИЕВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ", МТ № 787: МБОУ СОШ № 36 ст. Новодмитриевской МО Северский район ст. Новодмитриевская, ул. Мичурина, 43, водопроводный кран для мытья рук (широта: 44° 50' 19" с.ш., долгота: 38° 52' 15" в.д.)
5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 22.03.2023 09:20
Ф.И.О., должность: Зобова М. А., товаровед
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 22.03.2023 12:10
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".
6. Дополнительные сведения: Протокол (акт) отбора № 1431 от 22.03.2023
Цель исследований, основание: Социально-гигиенический мониторинг, поручение территориального отдела № 57 от 13.02.2023
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
8. Код образца (пробы): 23.2751
9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Весы лабораторные электронные ВЛТЭ-1100 С	К 32-016	С-АУ/22-06-2022/165224780 от 22.06.2022	21.06.2023
2	дозатор постоянного объема одноканальный	42089263	С-ВСЯ/15-2021/102100097 от 19.12.2022	18.12.2023
3	рН-метр милливольтметр "рН-150 М"	1138	С-АУ/15-11-2021/108993604 от 13.12.2022	12.12.2023

Протокол № 2751 распечатан 03.04.2023

стр. 1 из 3


Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ



Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 22.03.2023 12:40					
Регистрационный номер пробы в журнале 2751					
дата начала испытаний 22.03.2023 12:40 дата выдачи результата 03.04.2023 14:57					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градус	менее 1	не более 20	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	ЕМФ	менее 1	не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 22.03.2023 12:40					
Регистрационный номер пробы в журнале 2751					
дата начала испытаний 22.03.2023 12:40 дата выдачи результата 03.04.2023 14:57					
1	Аммиак/аммоний-ион	мг/л	0,38±0,07	не более 2	ГОСТ 33045-2014
2	Жесткость	мг-экв/дм ³	10,3±1,5	не более 7	ГОСТ 31954-2012
3	Нитриты (по NO ₂)	мг/л	менее 0,2	не более 3	ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18
4	Нитраты (по NO ₃)	мг/л	менее 0,2	не более 45	ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18
5	Сульфаты (по SO ₄)	мг/дм ³	60,2±6,0	не более 500	ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18
6	Хлорид-ион	мг/дм ³	13,8±1,4	не более 350	ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18
7	Марганец	мг/л	менее 0,01	не более 0,1	ГОСТ 4974-2014
8	Железо (суммарно)	мг/л	менее 0,1	не более 0,3	ГОСТ 4011-72
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 22.03.2023 12:20					
Регистрационный номер пробы в журнале 2751					
дата начала испытаний 22.03.2023 12:20 дата выдачи результата 24.03.2023 18:30					
1	E. coli	KOE/100см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-13
2	Обобщенные колиформные бактерии	KOE/100см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (ОМЧ) при 37±1°C	KOE/см ³	5	не более 50	МУК 4.2.1018-01
4	Энтерококки	KOE/100см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1684-04

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Дворовкина О. А.

Конец протокола




Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
Северский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР


Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город
Краснодар, ул. Гоголя/Рапшилевская, д. 56/1/61/1
Телефон, факс: 8 (861) 267-34-02; 267-33-98.
E-mail: gorscs@mail.kuban.ru
Место проведения испытаний:
Краснодарский край
ст. Северская, ул. Ильская, 7А
телефон, факс 8(861-66)-2-14-43
г. Крымск, ул. Комарова, 97
г. Абинск, ул. Мира, 1

Аттестат аккредитации:
№ РОСС RU.0001.512230

Утверждено:
Вр.и.о. Руководитель ИЛЦ


Подпись

Магалянов А.В.



03.04.2023

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 2752 от 03.04.2023

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ТО Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Северском, Абинском, Крымском районах
2. Юридический адрес: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рапшилевская, 100
Фактический адрес: Краснодарский край, Северский район, ст. Северская, ул. Ильская, 7а
3. Наименование образца (пробы): вода питьевая
4. Место отбора: МУП "Новодмитриевское ЖКХ", МТ № 559: Амбулатория Северский район, ст. Новодмитриевская, ул. Красная, 80 Процедурный кабинет, водопроводный кран для мытья рук персонала (широта: 44° 49' 41" с.ш., долгота: 38° 53' 15" в.д.)
5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 22.03.2023 09:35
Ф.И.О., должность: Зобова М. А., товаровед
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 22.03.2023 12:10
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа",
ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".
6. Дополнительные сведения: Протокол (акт) отбора № 1432 от 22.03.2023
Цель исследований, основание: Социально-гигиенический мониторинг, поручение территориального отдела № 57 от 13.02.2023
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
8. Код образца (пробы): 23.2752

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Весы лабораторные электронные ВЛТЭ-1100 С	К 32-016	С-АУ/22-06-2022/165224780 от 22.06.2022	21.06.2023
2	дозатор постоянного объема одноканальный	42089263	С-ВСЯ/15-2021/102100097 от 19.12.2022	18.12.2023
3	pH-метр милливольтметр "pH-150 М"	1138	С-АУ/15-11-2021/108993604 от 13.12.2022	12.12.2023

Протокол № 2752 распечатан 03.04.2023

стр. 1 из 3


Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ



Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 22.03.2023 12:40					
Регистрационный номер пробы в журнале 2752					
дата начала испытаний 22.03.2023 12:40 дата выдачи результата 03.04.2023 15:02					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2015
2	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2015
3	Цветность	градус	менее 1	не более 20	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	ЕМФ	менее 1	не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-15
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 22.03.2023 12:40					
Регистрационный номер пробы в журнале 2752					
дата начала испытаний 22.03.2023 12:40 дата выдачи результата 03.04.2023 15:02					
1	Аммиак/ аммоний- ион	мг/л	0,32±0,06	не более 2	ГОСТ 33045-2014
2	Жесткость	мг-экв/дм3	10,2±1,5	не более 7	ГОСТ 31954-2012
3	Нитриты (по NO2)	мг/л	менее 0,2	не более 3	ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18
4	Нитраты (по NO3)	мг/л	менее 0,2	не более 45	ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18
5	Сульфаты (по SO4)	мг/дм3	41,5±4,2	не более 500	ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18
6	Хлорид-ион	мг/дм3	13,8±1,4	не более 350	ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18
7	Марганец	мг/л	менее 0,01	не более 0,1	ГОСТ 4974-2014
8	Железо (суммарно)	мг/л	менее 0,1	не более 0,3	ГОСТ 4011-72
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 22.03.2023 12:20					
Регистрационный номер пробы в журнале 2752					
дата начала испытаний 22.03.2023 12:20 дата выдачи результата 24.03.2023 18:30					
1	E. coli	KOE/100см3	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-13
2	Обобщенные колиформные бактерии	KOE/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 ±1°C	KOE/см3	4	не более 50	МУК 4.2.1018-01
4	Энтерококки	KOE/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1884-04

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Дворовкина О.А., эколог

Конец протокола



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека**
Северский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город
Краснодар, ул. Гоголя/Раппинлевская, д. 56/1/61/1
Телефон, факс: 8 (861) 267-34-02; 267-33-98.
E-mail: gorscs@mail.kuban.ru
Место проведения испытаний:
Краснодарский край
ст. Северская, ул. Ильевая, 7А
Телефон, факс: 8(861-66)-2-14-43
г. Крымск, ул. Комарова, 97
г. Абинск, ул. Мира, 1

Аттестат аккредитации:
№ РОСС RU.0001.512230

Утверждено:
Врио Руководителя ИЛЦ

Мамин
Подпись



05.04.2023
ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 3092 от 05.04.2023

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ГО Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Северском, Абинском, Крымском районах
2. Юридический адрес: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Раппинлевская, 100
Фактический адрес: Краснодарский край, г. Северская, ст. Северская, ул. Ильевая, 7А
3. Наименование образца (пробы): вода питьевая
4. Место отбора: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПОВОДМИТРИЕВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ", МП № 787; МБОУ СОШ № 36 ст. Поводимитриевской МО Северский район ст. Поводимитриевская, ул. Минчурина, 43, Абинский край, координаты (широта: 44° 50' 19" с.ш., догота: 38° 52' 15" в.д.)
5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 29.03.2023 12:20
Ф.И.О., должность: Зобова М.А., лаборант
Условия доставки: соответствующим ИЛЦ
Дата и время доставки в ИЛЦ: 29.03.2023 13:40
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".
6. Дополнительные сведения: Протокол (акт) отбора № 1626 от 29.03.2023
Цель исследований, основание: Социально-гигиеническая мониторинговая деятельность территориального отдела № 57 от 13.02.2023
7. ИД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их объем:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
8. Код образца (пробы): 23.3092
9. Средства измерений:

№ инв.	Наименование средства измерения	Сертификат	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Весы лабораторные электронные ВЛ119-1160 С	832-016	С-ЛУ/22-06-2022/165224780 от 22.06.2022	21.06.2023
2	Дополнительного объема одноразовый	42689263	С-ВСЯ/15-2021/102100097 от 19.12.2022	18.12.2023
3	рН-метр мультиметр "pH-150 М"		С-ЛУ/15-11-2021/108993604 от 13.12.2022	12.12.2023

Протокол № 3092, распечатан 05.04.2023

стр. 3 из 3


Подпись ответственного лица (пробы) проанализированы
Исполнитель: Мамин А.В. (подпись) (подпись) (подпись) (подпись) (подпись) (подпись) (подпись) (подпись) (подпись) (подпись)



Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 29.03.2023 13:10					
Регистрационный номер пробы в журнале 3092					
дата начала испытаний 29.03.2023 14:10 дата выдачи результата 04.04.2023 17:22					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градус	менее 1	не более 20	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	ЕМФ	менее 1	не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 29.03.2023 13:10					
Регистрационный номер пробы в журнале 3092					
дата начала испытаний 29.03.2023 14:10 дата выдачи результата 04.04.2023 17:22					
1	Аммиак/аммиачный-ион	мг/л	менее 0,1	не более 2	ГОСТ 33045-2014
2	Жесткость	мг-экв/дм3	9,4±1,4	не более 7	ГОСТ 31954-2012
3	Нитриты (по NO2)	мг/л	менее 0,2	не более 3	ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18
4	Нитраты (по NO3)	мг/л	менее 0,2	не более 45	ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18
5	Сульфаты (по SO4)	мг/дм3	58,5±5,8	не более 500	ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18
6	Хлорид-ион	мг/дм3	18,9±1,9	не более 350	ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18
7	Марганец	мг/л	менее 0,01	не более 0,1	ГОСТ 4974-2014
8	Железо (суммарно)	мг/л	менее 0,1	не более 0,3	ГОСТ 4011-72
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 29.03.2023 13:10					
Регистрационный номер пробы в журнале 3092					
дата начала испытаний 29.03.2023 13:50 дата выдачи результата 31.03.2023 15:12					
1	E. coli	KOE/100см3	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-13
2	Обобщенные колиформные бактерии	KOE/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 ±1°C	KOE/см3	9	не более 50	МУК 4.2.1018-01
4	Энтерококки	KOE/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1884-04

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Дворкина О. А., колор

Конец протокола



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека**
Северский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рябининская, д. 56-1/61-1
Адрес: Краснодар, ул. Ильская, 7А
Телефон, факс: 8 (861) 267-34-02; 267-33-98.
E-mail: gorges@mail.kuban.ru
Место проведения испытаний:
Краснодарский край
ст. Северская, ул. Ильская, 7А
телефон, факс 8(861-66)-2-14-43
г. Крымск, ул. Комарова, 97
г. Абхаз, ул. Мира, 1

Утверждаю:
Вр.и.о. Руководитель ИЛЦ

Магальян А.В.



05.04.2023

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 3093 от 05.04.2023

1. Наименование предприятия, организации (завантажи): ТО Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Северском, Абхазском, Крымском районах
2. Юридический адрес: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ильская, 7А
Фактический адрес: Краснодарский край, ст. Северская, ул. Ильская, 7А
3. Наименование образца (пробы): вода питьевая
4. Место отбора: МУП "Новомиргорское ЖКХ", МТ № 559; Амбулатория Северский район, ст. Новомиргорская, ул. Красная, 89. Промышленный кабинет, водонапорный кран для мытья рук персонала (широта: 44° 49' 41" с.ш., долгота: 38° 53' 15" в.д.)
5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 29.03.2023 13:10
Ф.И.О., должность: Зобова М. А., тел.ревел
Условия доставки: соответствующим НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 29.03.2023 13:40
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа".
ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах"
6. Дополнительные сведения: Протокол (акт) отбора № 1627 от 29.03.2023
Цель исследования, основание: Санитарно-эпидемиологический мониторинг, поручение территориального отдела № 57 от 13.02.2023
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 4.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
8. Код образца (пробы): 23.3093

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Знаковый номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Весы лабораторные электронные ВЛТ-1101С	К 32-016	С-АУ/22-66-2022/165224780 от 22.06.2022	21.06.2023
2	Дозатор постоянного объема водоподготовки	1138	С-ВС/Я.15-2021/102100497 от 19.12.2022	18.12.2023
3	pH-метр миллиамперметр "pH-150 М"	1138	С-АУ/15-11-2021/168993604 от 13.12.2022	12.12.2023

Протокол № 3093, дата: 05.04.2023

стр. 1 из 3



Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Обратный лист 29.03.2023 14:10					
Регистрационный номер пробы в журнале 3093					
дата начала испытаний 29.03.2023 14:10 дата выдачи результата 04.04.2023 17:23					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градус	менее 1	не более 20	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	ЕМФ	менее 1	не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Обратный лист 29.03.2023 14:10					
Регистрационный номер пробы в журнале 3093					
дата начала испытаний 29.03.2023 14:10 дата выдачи результата 04.04.2023 17:23					
1	Аммиак/аммоний-ион	мг/л	менее 0,1	не более 2	ГОСТ 33045-2014
2	Жесткость	мг-экв/дм ³	10,9±1,6	не более 7	ГОСТ 31954-2012
3	Нитриты (по NO ₂)	мг/л	менее 0,2	не более 3	ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18
4	Нитраты (по NO ₃)	мг/л	менее 0,2	не более 45	ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18
5	Сульфаты (по SO ₄)	мг/дм ³	43,1±4,3	не более 500	ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18
6	Хлорид-ион	мг/дм ³	15,5±1,6	не более 350	ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18
7	Марганец	мг/л	менее 0,01	не более 0,1	ГОСТ 4974-2014
8	Железо (суммарно)	мг/л	0,128±0,026	не более 0,3	ГОСТ 4011-72
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Обратный лист 29.03.2023 13:50					
Регистрационный номер пробы в журнале 3093					
дата начала испытаний 29.03.2023 13:50 дата выдачи результата 31.03.2023 15:12					
1	E. coli	KOИ/100 см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-13
2	Обобщенные колиформные бактерии	KOИ/100 см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (ОМЧ) при 37±1°C	KOИ/см ³	10	не более 50	МУК 4.2.1018-01
4	Энтерококки	KOИ/100 см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1854-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Дворкина О. А., микробиолог

Конец протокола




Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека.
Северский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город
Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, д. 56/1/61/1
Телефон, факс: 8 (861) 267-34-02; 267-33-98.
E-mail: gorses@mail.kuban.ru
Место проведения испытаний:
Краснодарский край
ст. Северская, ул. Ильская, 7А
телефон, факс 8(861-66)-2-14-43
г. Крымск, ул. Комарова, 97
г. Абинск, ул. Мира, 1

Аттестат аккредитации:
№ РОСС RU.0001.512230

Утверждаю:
Вр.и.о. Руководитель ИЛЦ


Подпись



ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 4344 от 04.05.2023

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ТО Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Северском, Абинском, Крымском районах
2. Юридический адрес: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 100
Фактический адрес: Краснодарский край, Северский район, ст. Северская, ул. Ильская, 7 а
3. Наименование образца (пробы): вода питьевая
4. Место отбора: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НОВОДМИТРИЕВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ", МТ № 787: МБОУ СОШ № 36 ст. Новодмитриевской МО Северский район ст. Новодмитриевская, ул. Минчурина, 43, водопроводный кран для мытья рук (широта: 44° 50' 19" с.ш., долгота: 38° 52' 15" в.д.)
5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 02.05.2023 12:20
Ф.И.О., должность: Зобова М. А., товаровед
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 02.05.2023 13:30
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.", ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".
6. Дополнительные сведения: Протокол (акт) отбора № 2445 от 02.05.2023
Цель исследований, основание: Социально-гигиенический мониторинг, поручение территориального отдела № 57 от 13.02.2023
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
8. Код образца (пробы): 23.4344
9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Весы лабораторные электронные ВЛТЭ-1100 С	К 32-016	С-АУ/22-06-2022/165224780 от 22.06.2022	21.06.2023
2	дозатор постоянного объема одноканальный	42089263	С-ВСЯ/15-2021/102100097 от 19.12.2022	18.12.2023
3	pH-метр милливольтметр "pH-150 М"	1138	С-АУ/15-11-2021/108993604 от 13.12.2022	12.12.2023

Протокол № 4344 распечатан 04.05.2023

стр. 1 из 3


Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ



Результаты испытаний

№№ ц/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 02.05.2023 14:00					
Регистрационный номер пробы в журнале 4344					
дата начала испытаний 02.05.2023 14:00 дата выдачи результата 03.05.2023 17:39					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градус	менее 1	не более 20	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	ЕМФ	менее 1	не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2.3:4.213-05
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 02.05.2023 14:00					
Регистрационный номер пробы в журнале 4344					
дата начала испытаний 02.05.2023 14:00 дата выдачи результата 03.05.2023 17:39					
1	Жесткость	мг-экв/дм ³	9,4±1,4	не более 7	ГОСТ 31954-2012
2	Железо (суммарно)	мг/л	менее 0,1	не более 0,3	ГОСТ 4011-72
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 02.05.2023 13:40					
Регистрационный номер пробы в журнале 4344					
дата начала испытаний 02.05.2023 13:40 дата выдачи результата 04.05.2023 13:41					
1	E. coli	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-13
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 ±1°C	КОЕ/см ³	3	не более 50	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Дворкина О. А., эколог

Конец протокола



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Северский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город
Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, д. 56/1/61/1
Телефон, факс: 8 (861) 267-34-02; 267-33-98.
E-mail: gorscs@mail.kuban.ru
Место проведения испытаний:
Краснодарский край
ст. Северская, ул. Ильская, 7А
телефон, факс 8(861-66)-2-14-43
г. Крымск, ул. Комарова, 97.
г. Абинск, ул. Мира, 1

Аттестат аккредитации:
№ РОСС RU.0001.512230

Утверждаю:
Вр.и.о. Руководитель ИЛЦ


Подпись

Магальянов А.В.
ф.и.о.



ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 4345 от 04.05.2023

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ТО Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Северском, Абинском, Крымском районах
2. Юридический адрес: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 100
Фактический адрес: Краснодарский край, Северский район, ст. Северская, ул. Ильская, 7 а
3. Наименование образца (пробы): вода питьевая
4. Место отбора: МУП "Новодмитриевское ЖКХ", МТ № 559: Амбулатория Северский район, ст. Новодмитриевская, ул. Красная, 80 Процедурный кабинет, водопроводный кран для мытья рук персонала (широта: 44° 49' 41" с.ш., долгота: 38° 53' 15" в.д.)
5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 02.05.2023 13:20
Ф.И.О., должность: Зобова М. А., товаровед
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 02.05.2023 13:30
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.", ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".
6. Дополнительные сведения: Протокол (акт) отбора № 2446 от 02.05.2023
Цель исследований, основание: Социально-гигиенический мониторинг, поручение территориального отдела № 57 от 13.02.2023
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
8. Код образца (пробы): 23.4345

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Весы лабораторные электронные ВЛТЭ-1100 С	К 32-016	С-АУ/22-06-2022/165224780 от 22.06.2022	21.06.2023
2	дозатор постоянного объема одноканальный	42089263	С-ВСЯ/15-2021/102100097 от 19.12.2022	18.12.2023
3	pH-метр милливольтметр "pH-150 М"	1138	С-АУ/15-11-2021/108993604 от 13.12.2022	12.12.2023

стр. 1 из 3

Протокол № 4345 распечатан 04.05.2023


Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ



Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 02.05.2023 14:00 Регистрационный номер пробы в журнале 4345 дата начала испытаний 02.05.2023 14:00 дата выдачи результата 03.05.2023 17:40					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градус	менее 1	не более 20	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	ЕМФ	менее 1	не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 02.05.2023 14:00 Регистрационный номер пробы в журнале 4345 дата начала испытаний 02.05.2023 14:00 дата выдачи результата 03.05.2023 17:40					
1	Жесткость	мг-экв/дм ³	10,2±1,5	не более 7	ГОСТ 31954-2012
2	Железо (суммарно)	мг/л	0,103±0,021	не более 0,3	ГОСТ 4011-72
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 02.05.2023 13:40 Регистрационный номер пробы в журнале 4345 дата начала испытаний 02.05.2023 13:40 дата выдачи результата 04.05.2023 13:42					
1	E. coli	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-13
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 ±1 °С	КОЕ/см ³	4	не более 50	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Дворовкина О. А., эколог

Конец протокола

