

Таблица 8 – Балансы тепловой мощности Котельной МБОУ СОШ №36

№ п/п	Наименование	Всего
2014-2015 отопительный период		
1	Выработано котельной, всего, Гкал/год	2767,97
2	Собственные нужды котельной, Гкал	0,00
3	Отпущено тепловой энергии в сеть, Гкал	2767,97
4	Потери в тепловых сетях, Гкал	19,1
5	Полезный отпуск тепла, всего, Гкал	2748,87
5.1	Полезный отпуск на цо и вентиляцию, Гкал/год	2748,87
5.2	Полезный отпуск на ГВС, Гкал/год	0,00
2015-2016 отопительный период		
1	Выработано котельной, всего, Гкал/год	2770,27
2	Собственные нужды котельной, Гкал	0,00
3	Отпущено тепловой энергии в сеть, Гкал	2770,27
4	Потери в тепловых сетях, Гкал	21,4
5	Полезный отпуск тепла, всего, Гкал	2748,87
5.1	Полезный отпуск на цо и вентиляцию, Гкал/год	2748,87
5.2	Полезный отпуск на ГВС, Гкал/год	0,00
2016-2017 отопительный период		
1	Выработано котельной, всего, Гкал/год	2772,57
2	Собственные нужды котельной, Гкал	0,00
3	Отпущено тепловой энергии в сеть, Гкал	2772,57
4	Потери в тепловых сетях, Гкал	23,7
5	Полезный отпуск тепла, всего, Гкал	2748,87
5.1	Полезный отпуск на цо и вентиляцию, Гкал/год	2748,87
5.2	Полезный отпуск на ГВС, Гкал/год	0,00
2017-2018 отопительный период		
1	Выработано котельной, всего, Гкал/год	2774,87
2	Собственные нужды котельной, Гкал	0,00
3	Отпущено тепловой энергии в сеть, Гкал	2774,87
4	Потери в тепловых сетях, Гкал	26,0
5	Полезный отпуск тепла, всего, Гкал	2748,87
5.1	Полезный отпуск на цо и вентиляцию, Гкал/год	2748,87
5.2	Полезный отпуск на ГВС, Гкал/год	0,00
2018-2019 отопительный период		
1	Выработано котельной, всего, Гкал/год	2777,17
2	Собственные нужды котельной, Гкал	0,00
3	Отпущено тепловой энергии в сеть, Гкал	2777,17
4	Потери в тепловых сетях, Гкал	28,3
5	Полезный отпуск тепла, всего, Гкал	2748,87
5.1	Полезный отпуск на цо и вентиляцию, Гкал/год	2748,87
5.2	Полезный отпуск на ГВС, Гкал/год	0,00